

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1180699

**Výrobek:** Bytový rozváděč

**Typ:** RVPP (varianty viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 3 x 230/400 V, 50 Hz, 32 A, IP 40/20

**Objednatel:** Furda s.r.o.  
Březenec 276, 431 11 Jirkov, Česká republika

**Výrobce:** Furda s.r.o.  
Březenec 276, 431 11 Jirkov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 803076-01/01 ze dne: 11.10.2018

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803076 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.10.2021

18.10.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



803076-01