

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1190387

Výrobek: Rozváděč technologický

Typ: RT (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 50 Hz, 630 A, IP55/20

Objednatel: Furda s.r.o.
Březence 276, 431 11 Jirkov, Česká republika

Výrobce: Furda s.r.o.
Březence 276, 431 11 Jirkov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 911376-01/01 ze dne: 17.06.2019

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 911376 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.06.2022

20.06.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



911376-01