

Standardní provedení rozvaděče

Furda s.r.o.
THE FAMILY COMPANY



Certifikace EZÚ Praha
Certifikát č.: 1150746 - Rozvaděč technologfický
Certifikát č.: 1150747 - Bytový rozvaděč

Označení rozvaděče dle projektu:

ANO

Samolepící štítek - RT - min. výška písma 70mm

RT + BR do rozměru 1000x1000mm (ŠxV) - min.výška písma 40mm

Svorkovnice:

*ANO

NE

*ČÁSTEČNĚ

* pouze pokud je toto uvedeno v projektové dokumentaci nebo v objednávce zákazníka

*např. pouze ovládací obvody, pokud je toto uvedeno v projektové dokumentaci nebo v objednávce.

Popis Kabeláže:

*ANO

NE

* pouze pro přístroje osazené na dveřích rozvaděče nebo pokud je toto uvedeno v projektové dokumentaci nebo objednávce.

Popis vývodů:

*ANO

NE

* pouze pokud je toto uvedeno v projektové dokumentaci nebo v objednávce.

Nepřímé měření:

*ANO

NE

* pokud ano, nastavení parametrů přístroje.

Samolepící kapsa pro dokumentaci:

ANO

NE

Příbaly:

ANO

(např. manuály, protokoly o zkoušce přístroje apod.)

Výstražné tabulky:

ANO - vnitřní

HLAVNÍ VYPÍNAČ

nebo

HLAVNÍ JISTIČ

Ostatní dle specifikace

ANO-vnější

- Sdružená tabulka A5

Ostatní dle specifikace



Typový štítek:

ANO 2ks

1x skříň, 1x dveře rozvaděče

Dokumentace:

ANO

Výkresová dokumentace **pokud je součástí objednávky**
Zpracování výkresové dokumentace každá strana A4=200Kč bez DPH

ANO

Prohlášení o kusovém ověření

ANO

charakteristika rozhraní

ANO

Prohlášení o shodě

ANO

Návod k montáži a údržbě

Příklady specifikace:



ZAŘÍZENÍ SMI
OBSLUHOVAT JEN
OSOBA TÍM POVĚŘENÁ



POZOR - POD NAPĚTÍM
I PŘI VYPNUTÉM
HLAVNÍM JISTIČÍ !



POZOR
POD NAPĚTÍM I PŘI
VYPNUTÉM HLAVNÍM
VYPÍNAČÍ !



POZOR
POD NAPĚTÍM
Z CIZÍHO ROZVADĚČE



POZOR I
ZBYTKOVÝ NÁBOJ



Součástí standardního provedení není:

Balné (např. Europaleta), doprava do místa.